

Общество с ограниченной ответственностью

«Дорожно-мостовое управление»

ИНН 5027272699, КПП 502701001, ОГРН 1195027002224

Юр. адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная,
дом №1, этаж 7, пом. 72, комн. 5

Рецензия на применение материала «Гидро SMART».

На объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 1 этап км 0 – км 80, Пешеходный переход на ПК142+45.

Решаемая задача: Обустройство деформационных швов, между вертикальными плитами.

Работы и наблюдение: Все работы производились согласно рекомендации производителя «КровляИзоляция-Владимир». В ходе выполнения работ можем отметить отличную адгезию, пластичность и удобство работы с данным материалом. Наблюдение после окончания работ показало, что герметизация поверхности швов наступала от 8 до 20 часов. Через трое суток, согласно рекомендации производителя, проводилась зашлифовка швов в местах применения материала «Гидро SMART». По результатам можем отметить высокую прочность и однородность полученного узла. Со своей стороны можем подтвердить, что все заявленные производителем характеристики соответствуют фактическому результату.

Коммерческий анализ: Мониторинг цен на аналогичные материалы показал, что стоимость материала «Гидро SMART» имеет оптимальное соотношение: Цена/Качество

Заключение: Компания «ДМУ» может рекомендовать применение составов «Гидро SMART» при выполнении ремонтно-восстановительных и гидроизоляционных работ на железобетонных конструкциях.



Бочкарев Д.А.

29/12/2022г.